

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

БГА	BY/112 088.01
BSCA	ГОСТ ISO/IEC 17065

Орган по сертификации материалов, изделий,
работ и услуг в строительстве Научно-
исследовательского республиканского унитарного
предприятия по строительству
«Институт БелНИИС»
220076, г. Минск, ул. Ф. Скорины, 15 Б



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



Зарегистрирован в Реестре № BY/112 02.01. TP013 088.01 02115

Дата регистрации 02 апреля 2024 г.

Действителен по 05 февраля 2029 г.

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью «ДРД», Республика Беларусь, 223050, Минская обл., Минский р-н, Колодищанский сельсовет, 65 – 1, комната 1, район поселка Сухорукие. Регистрационный номер в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – 100174942.

Изготовитель Общество с ограниченной ответственностью «ДРД», Республика Беларусь, 223050, Минская обл., Минский р-н, Колодищанский сельсовет, 65 – 1, комната 1, район поселка Сухорукие.

Продукция Блоки дверные наружные (ДН); блоки дверные внутренние: входные в квартиру (ДВ2), входные в помещения общественных, производственных и вспомогательных зданий (ДВ3), входные в оборудованные охранной сигнализацией помещения (ДВ4), лестничной клетки (ДВ5), санузлов (ДВ6), тамбурные (ДВ7), стальные (С), глухие (Г), частично остекленные с заполнением полотна однокамерным стеклопакетом (Ч1), с порогом и опускающимся порогом (П), однопольные (размерами, дм: мин. 16-7, макс. 24-11) и двупольные (размерами, дм: мин. 16-12, макс. 24-19), изготавливаемые по СТБ 2433-2015 «Блоки дверные. Общие технические условия» и конструкторской документации ДИБЯ 18.00.000.

Серийное производство.

код ОКП РБ - 25.12.10

код ТН ВЭД ЕАЭС - 7308300000

соответствует требованиям ТР 2009/013/BY «Здания и сооружения, строительные материалы и изделия. Безопасность»; СТБ 2433-2015 «Блоки дверные. Общие технические условия», п.п. 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.1.5, 5.1.6.

Сертификат соответствия выдан на основании:

- сертификата соответствия систем менеджмента качества № BY/112 05.01. 022.02 00473, дата регистрации 26.03.2024, выданного Органом по сертификации систем менеджмента организаций, осуществляющих деятельность в области строительства Научно-проектно-производственного республиканского унитарного предприятия «Стройтехнорм», аттестат аккредитации № BY/112 022.02;
- протоколов испытаний Испытательного центра «БелСтройТест» Научно-исследовательского республиканского унитарного предприятия по строительству «Институт БелНИИС», аттестат аккредитации № BY/112 1.0290, № 81-Т от 28.04.2021, № 38-2 от 03.05.2021.

Дополнительная информация: Выдан взамен сертификата соответствия № BY/112 02.01. TP013 088.01 02001, дата регистрации 06.02.2024. Изменения внесены 02.04.2024 в связи с изменением сведений, указанных в сертификате соответствия. Основание – Решение совета по сертификации от 01.04.2024. Классы по эксплуатационным показателям: сопротивлению ветровой нагрузке – А1, водонепроницаемости – А, воздухопроницаемости – А, звукоизоляции – Б, безотказности – 5, устойчивости к воздействию механических нагрузок – 4.

Начальник сертификационного центра

А.В. Милошевский

Эксперт-аудитор

М.В. Старовыборная



119 0328646