



# ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС ВУ/112 02.01. ТР043 033.01 00378



**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** Серия ВУ № 0031402 Орган по сертификации продукции на соответствие требованиям пожарной безопасности, Учреждение «Республиканский центр сертификации и экспертизы лицензируемых видов деятельности» Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, аттестат аккредитации от 24.07.2009 № ВУ/112 033.01, место нахождения: Республика Беларусь, 220088, г. Минск, ул. Захарова, 73а, телефоны: +375 17 399 92 85, +375 17 374 18 81, адрес электронной почты: rccc@mchs.gov.by.

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «ДРД» (ООО «ДРД»), зарегистрировано в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 100174942, место нахождения: Республика Беларусь, 223050, Минская область, Минский район, Колодищанский с/с, 65-1, комн. 1, район пос. Сухорукие, телефон: +375 17 517 40 33, адрес электронной почты: 6859831@tut.by.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «ДРД» (ООО «ДРД»), место нахождения: Республика Беларусь, 223050, Минская область, Минский район, Колодищанский с/с, 65, район пос. Сухорукие.

**ПРОДУКЦИЯ** Двери противопожарные, 2-го типа. Двери противопожарные, 2-го типа, дымонепроницаемые. Марки дверей, разрешенные размеры, обозначение документов, в соответствии с которыми изготовлена продукция, в соответствии с Приложением № 1 к сертификату соответствия (бланк серии ВУ № 0026161). Серийный выпуск.

**КОД ТН ВЭД ЕАЭС** 7308300000

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ** Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

### СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

отчета о проверке производства от 26.06.2024, составленного экспертами-аудиторами Выпрямкиной Дарьей Борисовной, Мельниковой Мариной Сергеевной, органа по сертификации продукции на соответствие требованиям пожарной безопасности, аттестат аккредитации № ВУ/112 033.01;

протоколов испытаний Испытательного центра учреждения «Научно-исследовательский институт пожарной безопасности и проблем чрезвычайных ситуаций» Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, аттестат аккредитации № ВУ/112 1.0042, от 11.03.2024 № 04-52/281П, от 17.06.2024 № 04-52/954П.

Схема сертификации: 1с

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Примененные стандарты в соответствии с Приложением № 1 к сертификату соответствия (бланк серии ВУ № 0026161). Предел огнестойкости – EI 30. Остекление – стекло многослойное пожаростойкое (огнестойкое) СПМ-15-EI30 (Республика Беларусь).

**СРОК ДЕЙСТВИЯ** С 02.07.2024 ПО 01.07.2029 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо)  
органа по сертификации

Мельникова Марина Сергеевна

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Выпрямкина Дарья Борисовна



Приложение № 1

к сертификату соответствия № ЕАЭС ВУ/112 02.01. ТР043 033.01 00378 от 02.07.2024

Листов 1 Лист 1

Таблица

№ п/п	Марки дверей, разрешенные размеры, обозначение документов, в соответствии с которыми изготовлена продукция	Примененные стандарты
1	Двери противопожарные, 2-го типа, стальные, глухие и частично остекленные, однопольные, правые и левые, распашные, с полимерным покрытием, с порогом, без порога, с выпадающим порогом, в том числе с системой контроля доступа (СКУД), марок ДП-2-С-Г(Ч)-1п(1л)-Рп-пл (разрешенные размеры, мм (дм): мин. – 1520x670 (15-7), макс. – 2390x1070 (24-11)) (КД – ДИБЯ 40.00.000, СТБ 1394-2003)	СТБ 1394-2003 «Двери, ворота и люки противопожарные. Технические условия» п.п. 4.2.1.2, 4.2.2.7 - 4.2.2.9.
2	Двери противопожарные, 2-го типа, дымонепроницаемые, стальные, глухие и частично остекленные, однопольные, правые и левые, распашные, с полимерным покрытием, с порогом, в том числе с системой контроля доступа (СКУД), марок ДП-2-Д-С-Г(Ч)-1п(1л)-Рп-пл (разрешенные размеры, мм (дм): мин. – 1670x770 (17-8), макс. – 2390x1070 (24-11)) (КД – ДИБЯ 40.00.000, СТБ 1394-2003, СТБ 1647-2006)	СТБ 1394-2003 «Двери, ворота и люки противопожарные. Технические условия» п.п. 4.2.1.2, 4.2.2.7 - 4.2.2.9; СТБ 1647-2006 «Двери дымонепроницаемые. Технические условия» п.п. 5.2 – 5.4, 5.6.

Всего в таблице 2 (две) позиции.

Руководитель (уполномоченное лицо)  
органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))



Мельникова Марина Сергеевна

Выпрямкина Дарья Борисовна