



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-VY.AД67.В.00142/24

Серия **RU** № **0359387**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общества с ограниченной ответственностью «Биквест-Центр».

Место нахождения (адрес юридического лица): 140200, Россия, Московская область, г. Воскресенск, ул. Гиганта, д. 2.

Адрес места осуществления деятельности: 117186, Россия, г. Москва, ул. Нагорная, дом 20 корпус 1, офис № 113, этаж-1.

Регистрационный номер аттестата аккредитации № RA.RU.10АД67, дата регистрации аттестата аккредитации органа по сертификации 06.04.2017 г.

Телефон: +7 (495) 120-77-91, адрес электронной почты: info@bequest-center.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДРД».

Место нахождения (адрес юридического лица): 223050, РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ, МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, МИНСКИЙ РАЙОН, С/С КОЛОДИЩАНСКИЙ, РАЙОН П. СУХОРУКИЕ, 65-1. Адрес места осуществления деятельности: 223050, РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ, МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, МИНСКИЙ РАЙОН, С/С КОЛОДИЩАНСКИЙ, РАЙОН П. СУХОРУКИЕ, 65-1. УНН: 100174942.

Телефон: 80175174033. Адрес электронной почты: www.info2@drd.by.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДРД».

Место нахождения (адрес юридического лица): 223050, РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ, МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, МИНСКИЙ РАЙОН, С/С КОЛОДИЩАНСКИЙ, РАЙОН П. СУХОРУКИЕ, 65-1. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 223050, РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ, МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, МИНСКИЙ РАЙОН, С/С КОЛОДИЩАНСКИЙ, РАЙОН П. СУХОРУКИЕ, 65-1. УНН: 100174942.

ПРОДУКЦИЯ

Двери стальные-противопожарные двупольные, без порога, со стационарным порогом и с автоматическим выдвижным порогом: глухие типа ДП-2-С-Г-(2п; 2л)-Рп-пл; со светопрозрачным заполнением менее 25% от площади дверного проема в свету типа ДП-2-С-Ч-(2п; 2л)-Рп-пл; в том числе оборудованные электромагнитным замком (внешней установки) и гидравлическим доводчиком (внешней установки), габаритными размерами по ширине от 1100 мм до 1950 мм, по высоте 1500 мм до 2500 мм, толщиной полотна не менее 52 мм (где 2п – двупольная правая; 2л – двупольная левая); Светопрозрачное заполнение – Стекло многослойное пожаростойкое/огнестойкое СПМ-15-Е130, толщиной не менее 15 мм (ООО «Стеклопак-21», ГОСТ 30826-2014), выпускаемые по СТБ 1394-2003 "Двери, ворота и люки противопожарные, техническим условиям"; ДИБЯ 41.00.000 «Дверь стальная противопожарная ДП-2; противопожарная дымонепроницаемая ДП-2-Д; дымонепроницаемая ДВ(3-7)-Д двупольная».

Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС

7308300000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Евразийского экономического союза

«О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № 4110/С-24 от

17.07.2024 г., выданного испытательной лабораторией "ЛСМ-пожлаб" Общества с ограниченной ответственностью "Трансконсалтинг" (аттестат аккредитации № RA.RU.21ПВ78), акта анализа состояния производства № БЦ043-163.24-01 от 13.06.2024 г., выданного органом по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью "Биквест-Центр" (аттестат аккредитации RA.RU.10АД67), подписавший(е) эксперт(ы): Соболев Алексей Анатольевич, Сапронова Светлана Александровна.

Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 53307-2009 "Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на огнестойкость". Предел огнестойкости – Е130. Условия хранения: в вертикальном положении, с принятием мер от механических повреждений, загрязнения, увлажнения, воздействия атмосферных осадков. Срок службы - 10 лет. Срок хранения - 2 года. Сертификат распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с 16.04.2024 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С

18.07.2024

ПО

17.07.2025

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

(подпись)



Максим Александрович (Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

Елисеев Сергей Владимирович (Ф.И.О.)